

УТВЕРЖДАЮ:
Главы администрации
г. Мончегорска

В.И. Садчиков

« _____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»

В.В. Пасько

« _____ » _____ 2022 г.

Температурный график (80,0 – 60,0) °С
центрального качественного регулирования отопительных тепловых сетей н.п. 25
км железной дороги Мончегорск – Оленья на отопительный период 2022 – 2023 г.г.

| Температура наружного воздуха в °С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе в °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе в °С | Примечание |
|--|---|---|--|
| +8 | 38,4 | 33,6 | При изменении скорости ветра на каждые 10,0 м/с выше 5,7 м/с температуру теплоносителя в подающем трубопроводе повышать на 2,0 °С относительно величин, указанных в графике. |
| +7 | 39,6 | 34,4 | |
| +6 | 40,9 | 35,3 | |
| +5 | 42,1 | 36,1 | |
| +4 | 43,3 | 36,9 | |
| +3 | 44,5 | 37,7 | |
| +2 | 45,7 | 38,5 | |
| +1 | 46,9 | 39,3 | |
| 0 | 48,0 | 40,0 | |
| -1 | 49,2 | 40,8 | |
| -2 | 50,3 | 41,5 | |
| -3 | 51,5 | 42,3 | |
| -4 | 52,6 | 43,0 | |
| -5 | 53,7 | 43,7 | |
| -6 | 54,8 | 44,4 | |
| -7 | 55,9 | 45,1 | |
| -8 | 57,0 | 45,8 | |
| -9 | 58,1 | 46,5 | |
| -10 | 59,2 | 47,2 | |
| -11 | 60,3 | 47,9 | |
| -12 | 61,4 | 48,6 | |
| -13 | 62,5 | 49,3 | |
| -14 | 63,5 | 49,9 | |
| -15 | 64,6 | 50,6 | |
| -16 | 65,6 | 51,2 | |
| -17 | 66,7 | 51,9 | |
| -18 | 67,7 | 52,5 | |
| -19 | 68,8 | 53,2 | |
| -20 | 69,8 | 53,8 | |
| -21 | 70,9 | 54,5 | |
| -22 | 71,9 | 55,1 | |
| -23 | 72,9 | 55,7 | |
| -24 | 73,9 | 56,3 | |
| -25 | 74,9 | 57,0 | |
| -26 | 76,0 | 57,6 | |
| -27 | 77,0 | 58,2 | |
| -28 | 77,8 | 58,6 | |
| -29 | 79,0 | 59,4 | |
| -30 | 80,0 | 60,0 | |

Главный инженер
АО «Мончегорская теплосеть»

А.Н. Жуков