

Показатели качества теплоснабжения и поставки горячей воды

1. Отпуск тепловой энергии на городскую площадку г. Мончегорска от источника тепла ТЭЦ ЦЭО АО «Кольская ГМК» регламентируется утвержденным температурным графиком являющимся приложением № 3 к договору теплоснабжения и поставки горячей воды.

2. ТСО поставляет теплоноситель до границы балансовой принадлежности Абонента с температурными параметрами, соответствующими отпускаемому с источника теплоты на границе балансовой принадлежности ТСО.

Допустимое отклонение по температуре горячей воды +/- 3%, но не более чем на 5 °С в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) и не более чем на 3 °С в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов).

Отклонение температуры обратной воды из систем теплоснабжения Абонента может превышать утвержденную температурным графиком не более чем на 5%.

Понижение фактической температуры обратной воды относительно утвержденной температурным графиком не лимитируется.

3. Давление теплоносителя в подающем трубопроводе составляет:

- в межотопительный период не менее 3,0 кгс/кв. см и не более 4,5 кгс/кв. см;
- в отопительный период не менее 4,5 кгс/кв. см и не более 10,0 кгс/кв. см.

Допустимое отклонение давления в подающем трубопроводе составляет +/- 5%.

4. ТСО обязуется посылать теплоноситель с физико-химическими и микробиологическими свойствами, соответствующими полученным на границе балансовой принадлежности ТСО и источником тепла.

Абонент обязуется возвращать поставленный теплоноситель без изменения химических и микробиологических параметров.

Физико-химические характеристики теплоносителя должны соответствовать требованиям технических регламентов и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в т.ч. СанПиН 2.1.4.2496-09.

Теплоснабжающая организация

Абонент

М.П.

М.П.